

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ

ПУНКТА ОТКЛЮЧЕНИЯ ЛИНИИ И КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПОЛ(ВВНР)-6(10)/630-20УХЛ1

1. Заказчик _____	2. Телефон _____
3. Объект _____	4. Количество _____
5. Номинальное напряжение	6кВ <input type="checkbox"/> 10кВ <input type="checkbox"/>
С односторонним питанием <input type="checkbox"/>	С двухсторонним питанием <input type="checkbox"/>
6. Вариант установки	На 1-ой опоре <input type="checkbox"/> На 2-х опорах <input type="checkbox"/>
	расстояние по осям, м _____
7. Управление	Дистанц.вкл. <input type="checkbox"/> Дистанц.откл. <input type="checkbox"/> Ручное.вкл. <input type="checkbox"/> Ручное.откл. <input type="checkbox"/>
8. Наличие блок-контактов	Положение выкл. <input type="checkbox"/> Положение зазем.ножей <input type="checkbox"/>
9. Рабочие токи (ожидаемый диапазон), А _____	
10. Начальная уставка тока срабатывания МТЗ, А _____	
Функция АПВ <input type="checkbox"/>	Функция АВР <input type="checkbox"/>
11. Наличие и количество заземляющих ножей	
есть (со ст.потребителя) <input type="checkbox"/>	есть (со ст.питания) <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/>
12. Функция коммерческого учета	Есть <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
12.1 Схема подключения счетчика	
2ТН+2ТТ <input type="checkbox"/> 3ТН+2ТТ <input type="checkbox"/> 3ТН+3ТТ <input type="checkbox"/>	Другое _____
12.2 Трансформаторы тока:	Коэф.транс. _____ Класс точности вторичной обмотки
	0,5S <input type="checkbox"/> 0,2S <input type="checkbox"/>
12.3 Трансформаторы напряжения:	Коэф.транс. _____ Класс точности вторичной обмотки
	0,5 <input type="checkbox"/> 0,2 <input type="checkbox"/>
12.4 Счетчики электроэнергии	Тип _____
13. Ограничители перенапряжения:	Тип _____
Количество на 1 комплект ПОЛ	3шт. <input type="checkbox"/> 6шт. <input type="checkbox"/>
14. Способы передачи данных	GSM <input type="checkbox"/> GPRS <input type="checkbox"/> Другое _____
Порты связи	RS-485 <input type="checkbox"/> RS-232 <input type="checkbox"/> Другое _____

Дополнительные сведения к изделию _____

Примечание: Объем телеинформации определяется рабочим проектом.

Ответственное лицо _____ Подпись _____

Дата _____